



## VKF Anerkennung Nr. 40355

**Inhaber /-in**  
Aerohik GmbH  
Schluckmatt 8  
4452 Itingen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

**Gruppe** 122 - Wärmedämmplatten und -matten

**Produkt** THERMHIK HT

**Beschreibung** Wärmedämmplatten aus Glasfaservlies mit Aerogel, D=7.3-40mm, RD=189kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '726412183-25-0298- 01' (09.09.2025)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Brandkennziffer 6q.3

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2031  
**Ausstellungsdatum** 27.02.2026  
**Ersetzt Dokument vom**

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

